



Република България РАЙОНЕН СЪД - БОТЕВГРАД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА УСЛУГА

I. ПРЕДМЕТ: „Поддържане и обслужване на пожароизвестителната система стандарт - СД CEN/TS 54-14 на Районен съд-Ботевград, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на съответния стандарт” /чл. 22, ал.1, т.1 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите/, което да се удостоверява с протокол, както и създава други документи удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителната система, съгласно чл.8, ал.1, т.2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за ПНПБОЕ”.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:

На три месеца компетентното лице следва да извършва следното:

- Да проверява всички записи във формуляра и да предприема необходимите действия;
- Да проверява всички връзки към батерии;
- Да проверява функциите на подаване на сигнал за пожарна тревога, повреда и всички допълнителни функции на устройството за индикация и управление;
- Да инспектира визуално устройството за индикация и управление за признаци на проникнала влага и други влошаващи фактори;
- Да изпълнява всички други проверки и изпитвания, предписани от инсталатора, доставчика или производителя;
- Да проучва дали е имало каквито и да са строителни промени или промени в използването на сградата, които биха могли да повлияят на изискванията за разполагане на автоматичните и ръчните пожароизвестителни и звуковите сигнализатори, и ако е било така, да изпълнява визуално инспектиране по А.11.2.1.4 (d).
- Всеки дефект трябва да бъде записан във формуляра и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняване.

III. Документи за участие:

Документите трябва да удовлетворяват изискванията на нормативната уредба / Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за ПНПБОЕ, БДС EN 54-14 “Пожароизвестителни системи, част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”/ по отношение на легитимиране и квалификация на участниците, необходими за представяне като част от офертата:

1/ лиценз

2/ разрешение за осъществяване на дейност по реда на Наредбата по чл. 91е, ал.6 от ЗМВР–„Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност”.

IV. Място на изпълнение: Изпълнението ще се осъществява в сградата на Съдебна палата-Ботевград.

Телефони за контакти:

0723/69 357 – управител сгради, той и огняр – Петър Петров, GSM 0885 616 189

0723/69 357 – Системен администратор – Станислав Йотов

0723/69 344 – Административен секретар – Галина Василева

Е-майл: rajsud@abv.bg